

**Ugunsdrošības instrukcija  
publisko pasākumu norises laikā  
Pasākumu centrā "Rīgas Kongresu nams",  
K.Valdemāra ielā 5, Rīgā**

Šā ugunsdrošības instrukcija izstrādāta pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 176. punkta prasībām. Ugunsdrošības instrukcija nosaka ugunsdrošības prasības, kurus jāievēro ikvienai personai (t.sk. publisko pasākumu organizētājiem, pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem), kura publisko pasākuma laikā, vai pasākuma sagatavošanas laikā uzturas Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, Rīgā.

Ugunsdrošības instrukcija publisko pasākumu norises laikā Rīgas Kongresu nama, tiek iesniegta nomniekam (elektroniska veidā), kā pielikums pie līguma par pasākumu rīkošanu.

**1. Vispārīgie jautājumi**

- 1.1. Instrukcija nosaka galvenās ugunsdrošības prasības, kuras jāievēro publisko pasākumu norises un sagatavošanas laikā. Personas, kuras pārkāpušas ugunsdrošības noteikumus, atkarībā no postījumu rakstura un sekām var tikt sauktas pie kriminālās, materiālās, administratīvās un disciplinārās atbildības.
- 1.2. Par ugunsdrošību publiska pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota persona.
- 1.3. Organizētājs norīko atbildīgo personu par ugunsdrošību pasākuma norises laikā.
- 1.4. Atbildīga persona par ugunsdrošību nodrošina ugunsdrošības prasību ievērošanu un uzraudzību visā pasākuma norises laikā, kā arī instruē par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā sava uzņēmuma nodarbinātos, kuri nodrošina publiska pasākuma sagatavošanu un norisi. Veikto ugunsdrošības instruktāžu reģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.
- 1.5. Pasākumā, kurā var piedalīties vairāk par 50 cilvēkiem, par ugunsdrošību atbildīgai personai jābūt profesionāla izglītība ugunsdrošībā vai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām) apmācība ugunsdrošības jomā.
- 1.6. Līgumā par pasākumu rīkošanu (turpmāk – līgums) jānorāda informācija par rīcību, kura var ietekmēt ēkas ugunsdrošību (atklātas uguns izmantošana, specifiktu demonstrēšana, pirotehnikas izmantošana u.c.).
- 1.7. Ja publiska pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.
- 1.8. Ja publiskā pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtu un ierīču ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus un šajos noteikumos minētās ugunsdrošības prasības.
- 1.9. Pasākumā par ugunsdrošību atbildīgai personai jāzina cilvēku skaits ar īpašām vajadzībām, kuri apmeklē pasākumu, šo cilvēku izvietojumu pasākumu norises laikā, kā arī paredzēt pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām evakuāciju.

**2. Ēku un telpu uzturēšana**

- 2.1. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot līgumā noteikto.

- 2.2. Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, pieejām pie tām jābūt brīvām. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liez atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.
- 2.3. Evakuācijas ceļos aizliegts:
- novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas;
  - cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem, ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;
  - ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās.
- 2.4. Publisko pasākumu cilvēku skaits un tiem paredzēto vietu skaits nedrīkst pārsniegt būvprojektā paredzēto skaitu vai maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1 m<sup>2</sup> (izņemot telpas ar stacionāri pie grīdas piestiprinātām sēdvietām).
- 2.5. Publiska pasākumā objekta stāvā un telpā aizliegts atrastics:
- vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
  - vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
  - vairāk par 1 000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.
- 2.6. Ja evakuācijas ceļa brīvais platumis ir 1 m, pa to atļauts evakuēt cilvēkus, kuru skaits nepārsniedz 50. Ja evakuācijas ceļa brīvais platumis ir 1-1,2 m, pa to atļauts evakuēt 51-250 cilvēkus. Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa summārais platumis katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks.
- 2.7. Publisko pasākuma norises telpā, kurā ir vairāk par 200 sēdvietām, krēslus un sēdekļus sastiprina rindās un nodrošina, lai tie evakuācijas gadījumā nesagāztos.
- 2.8. Sēdvietas nepārtrauktā rindā drīkst izvietot:
- ne vairāk kā 25 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz vienu pusī;
  - ne vairāk kā 50 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz divām pusēm.
- 2.9. Aizliegts pie rindām novietot papildkrēslus, kā arī stāvēt skatītāju zāles ejās.
- 2.10. Izmantot gludekļus, tējkannas un citas elektriskas sildierīces atļauts tikai speciāli šim nolūkam iekārtotās telpās, saskaņotās ar SIA "Rīgas nami" par masu pasākumu atbildīgo personu.
- 2.11. Ēkā ir aizliegts:
- smēķēt, izņemot speciāli iekārtotas un apzīmētas vietas. Smēķēšanai paredzētā vieta, izvietota RKN terasē (pilsētas kanāla pusē), ir aprīkota ar izsmēķiem paredzētu trauku no degtnespējīga materiāla un apzīmēta ar rīkojuma zīmi;
  - aizkrāmēt pieejas pie elektrosadales skapjiem, ugunsdzēsības līdzekļiem un automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm;
  - izmantot atklātu uguni, pirotehnisko efektu demonstrēšanu, specefektu demonstrēšanu u.tml. bez SIA "Rīgas nami" administrācijas atļaujas;
  - izmantot liftus cilvēku evakuācijai.
- 2.13. Ievērot ēkā izvietoto drošības zīmju un rādītāju prasības.

### **3. Ēkas inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums**

#### **3.1. Automātiskas ugunsaizsardzības iekārtas.**

3.1.1. Ēkā ierīkotās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un balss izziņošanas sistēma ir darba kārtībā un tiek ekspluatētas saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām. Sistēmu apkalpošanu un diennakts uzraudzību nodrošina ārpakalpojumu organizācija, ar kuru SIA "Rīgas nami" noslēdza līgumu.

3.1.2. Aizliegts :

- ieteikmēt sistēmu darbību, veikt izmaiņas tajā vai bojāt;
- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektoriem;
- piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm un kabeļiem;

- novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektoriem vai vadības paneljiem.

### **3.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde**

- 3.2.1. Ugunsgrēka dzēšanai ēkā ir aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Ūdensvada sistēmā ūdens spiediena paaugstināšanai ir ierīkoti divi sūķņi, kuri izvietoti sūkņu telpā ēkas pagrabā. Ēkas stāvos ierīkoti 71 ugunsdzēsības krāns ar Ø 51mm. Ugunsdzēsības krāni ir izvietoti skapjos un nodrošināti ar šķūtenēm un stobriem.
- 3.2.2. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ir darba kārtībā un tiek ekspluatēts saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām.
- 3.2.3. Ugunsgrēka dzēšana:  
Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ir paredzēts, organiskas izceļsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils, plastmasa u.c.), dzēšanai.  
Iekšējais ugunsdzēsības krāns tiek iedarbināts ar divu darbinieku palīdzību. Viens darbinieks veic ugunsdzēsības šķūtenes iztīšanu un ugunsdzēsības stobra sagatavošanu ugunsgrēka dzēšanai vai ugunsgrēka zonas atdzesēšanai, otrs darbinieks pārbauda ugunsdzēsības šķūtenes stiprinājumu pie ugunsdzēsības ūdensvada krāna, atver ugunsdzēsības krāna ventili un nospiež ūdens spiediena paaugstinātajā sūkņa iedarbināšanas pogu. Tad ūdens nonāk ugunsdzēsības šķūtenē un var uzsākt ugunsgrēka dzēšanas darbus. Pirms dzēšanas uzsākšanas ir jāpārliecinās vai ugunsgrēka zonā ir atslēgta elektroenerģijas piegāde.
- 3.2.4. Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta no hidrantiem: Nr.103R K.Valdemāra ielā 4, Nr.895R K.Valdemāra ielā 6 un Nr.332RM Kalpaka bulvārī.
- 3.2.5. Aizliegts:
- aizkrāmēt pieejas pie ugunsdzēsības krāniem;
  - ugunsdzēsībai paredzēto ūdeni izmantot saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
  - ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu dzēst elektroiekārtas, kuras atrodas zem sprieguma, naftas produktus, gāzes;
  - ēkas teritorijā ierīkot stāvvietas un novietot mehāniskos transportlīdzekļus uz ugunsdzēsības hidrantu akām vai tās aizkraut.

### **3.3. Elektroietaises**

- 3.3.1. Pasākumu laikā izmantojamajām elektroierīcēm un aparatūrai jāatbilst Eiropas Savienības standartiem. Elektroierīču un aparatūras uzstādīšana un ekspluatācija jāveic atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.
- 3.3.2. Pagaidu elektrotīklus un ilumināciju ierīket atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
- 3.3.3. Pagaidu elektrokabeļus un citas komunikācijas izvietot tā, lai cilvēku plūsma tos nešķērso.
- 3.3.4. Pārnēsājamiem gaismekļiem jābūt aprīkotiem ar aizsargkupoliem.
- 3.3.5. Sofišu korpusiem jābūt ugunsdroši izolētiem no turētājtosēm. Pie sofītēm no gaismas puses uzstāda metāla aizsargtīklu.
- 3.3.6. Aizliegts:
- izmantot bojātas elektroietaises un paštaisītas elektriskās sildierīces;
  - lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;
  - izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;
  - atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts;
  - novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermējiem.

### **3.4. Ugunsdzēsības aparāti un inventārs**

3.4.1. Ēka ir nodrošināta ar pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši normu prasībām.

3.4.2. Ugunsdzēsības aparāti ēkā ir uzstādīti speciālos skapiņos redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēti atbilstoši standarta prasībām.

3.4.3. Pulvera ugunsdzēsības aparāti.

Pulvera ugunsdzēsības aparāti ar ABC tipa pulveri paredzēti organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.), gāzu un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai to aizdegšanās sākuma stadijā.

Uguns dzēšana:

- izvilkst pie roktura esošo sprostgredzenu, virzīt gumijoto šķūteni uz degošo vietu, un, nospiežot kustīgo rokturi, sākt uguns dzēšanu;
- dzēšanas laikā stingri turēt šķūteni, lai strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokām.

3.4.4. Ogļskābās gāzes ( $\text{CO}_2$ ) ugunsdzēsības aparāti.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu, degtspējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.) un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai, arī mašīnu un transformatoru dzēšanai.

Uguns dzēšana:

- ugunsdzēsības aparātiem (atkarībā no konstrukcijas) atgriezt ventili vai izraut sprostgredzenu, nospiest rokturi līdz galam;
- dzēšot spriegumam pieslēgtas elektroietaises, ugunsdzēsības aparāta taures galu neturēt tuvāk par 1m no degošas elektroietaises;
- $\text{CO}_2$  gāzes izplūdes laikā ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas, jo aparāta metāla daļas atdzies līdz  $-60^{\circ}\text{C} \div -70^{\circ}\text{C}$ .

3.4.5. Aizliegts:

- izmantot ugunsdzēsības tehniku, līdzekļus un ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
- pārkāpt ugunsdzēsības tehnikas, līdzekļu un ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus;
- ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu, vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

### **4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā publisko pasākumu norises laikā**

Savlaicīgai ugunsgrēka atklāšanai RKN ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Cilvēku evakuācijai no ēkas daļas, kurā notiek masu pasākumi, ir paredzētas 5 izejas:

- galvenā izeja Kalpaka bulvāra pusē;
- izeja aiz Lielas zāles skatuves K.Valdemāra ielas pusē;
- izeja pa kāpnēm aiz Mazas zāles ar izeju parkā;
- izeja uz terasi;
- izeja caur jauno piebūvi K.Valdemāra ielas pusē.

Evakuācijas izejas un virzienu maršruti, kā arī ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas ir norādītas RKN grafiskajos evakuācijas plānos, kuri ir izvietoti ēkas stāvos.

#### **4.1.Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība**

**Ikvienas ugunsgrēku pamānījušās personas (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme) pienākums:**

4.1.1 Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas (turpmāk – VUGD) dienestam pa tālruni „112”.

4.1.2. VUGD dispečeram jāsniedz sekojoša informācija:

- objekta adrese: **K.Valdemāra ielā 5, Rīgā;**
- nosaukums: **Rīgas Kongresu nams;**
- ugunsgrēka izceļšanās vieta (kas deg, teritorija, ēka, kurā stāvā);
- savs uzvārds un tālruņa numurs.

**Klausuli pirmais noliek VUGD dispečers!**

4.1.3. Pēc iespējas par ugunsgrēku nekavējoties jāpaziņo objekta diennakts apsardzei, SIA “Rīgas nami” amatpersonai vai masu pasākuma organizētājam (pa tālruni, nospiežot “uguns trauksmes” pogu, mutiski vai citā veidā).

4.1.4. Neradot panīku evakuēties no ēkas.

4.1.5. Ja ir nepieciešams, paziņot policijai pa tālr. **“110”**, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālr. **“113”**.

#### **4.2. Apsardzes darbinieku pienākumi**

**Ēkas diennakts apsarga pienākumi:**

4.2.1. Nodrošināt ēkā esošo cilvēku apziņošanu par ugunsgrēku. Ja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nenostrādā automātiskajā režīmā, palaist to manuāla režīma un ieslēgt balss izziņošanas sistēmu.

4.2.2. Par ugunsgrēku nekavējoties paziņot VUGD pa tālruni „112” (skatīt 4.1.2.punktu).

4.2.3. Ar trauksmes pogas palīdzību izsaukt papildspēkus - apsardzes firmas patruļas grupu, kura ierodas 5min laikā.

4.2.4. Nodrošināt ēkas evakuācijas izēju durvju atvēšanu saskaņā ar evakuācijas plāna grafisko daļu (skatīt pielikumā).

4.2.5. Ja ir nepieciešams, izsaukt policiju pa tālr. **“110”**, neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālr. **“113”**.

4.2.6. Paziņot SIA „Rīgas nami” amatpersonām par notikumu saskaņā ar sarakstu, kas izlikts apsardzes telpā.

4.2.7. Sagaidīt patruļas grupu, sniegt informāciju par ugunsgrēku (saskaņā ar 4.2.8. punkta prasībām), norādīt dežūras vietas pie izejas durvīm.

4.2.8. Ja neierodas patruļas grupa, sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju par:

- ugunsgrēka vietu;
- piekļūšanas ceļiem pie ugunsgrēka vietas;
- tuvākām ūdens ņemšanas vietām;
- to, vai ugunsgrēka apdraudētajā zonā atrodas cilvēki.

4.2.9. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā, un VUGD darbiniekiem.

4.2.10. Ārpus darba laikā, kad RKN nav SIA „Rīgas nami” amatpersonu, sniegt VUGD darbiniekiem informāciju par inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietām:

## Inženiertīklu atslēgšanas vietas RKN

Telpas nosaukums	Atrašanas vieta	Atslēgas numurs (apsardzes telpā)
<b>Elektroenerģija</b>		
Galvenā elektrosadale	Ārpus ēkas ieeja no Pilsētas kanāla puses	Uz atslēga "Galv. elektrosadales telpa"
<b>Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads</b>		
Ugunsdzēsības sūkņu stacija	Pagrabstāvā garderobes līmeņi	121
<b>Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma</b>		
Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma		Sistēmu atslēdz automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija

### **Apsardzes firmas patruļa grupas pienākumi:**

4.2.11. Sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju saskaņā ar 4.2.8. punkta prasībām.

4.2.12. Veikt cilvēku evakuāciju no ēkas, pie izejas durvīm:

- K.Valdemāra ielas pusē (viens operatīvais apsargs);
- Kalpaka bulvāra pusē (otrs operatīvais apsargs).

4.2.13. Nodrošināt apmeklētāju neiekļūšanu ēkā.

### **Apsarga pienākumi, kurš dežurē ēkā lielu publisko pasākumu laikā (pēc nomnieka vēlēšanas vai saskaņā ar līguma prasībām):**

4.2.14. Nodrošināt telpu, kurās notiek pasākums, evakuācijas izeju durvju atvēšanu.

4.2.15. Nepieļaut panikas rašanos, nodarboties ar cilvēku evakuāciju, izmantojot visus evakuācijas ceļus un izejas.

4.2.16. Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalidi ratiņkrēslos), evakuāciju izmantojot, invalīdu pacēlāju pie galvenās ieejas.

4.2.17. \*Piedalīties ugunsgrēka dzēšanas darbos, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus, ja ugunsgrēka dzēšana nerada nopietnus draudus cilvēku veselībai un dzīvībai (saskaņā ar 3.2.4., 3.4.3., 3.4.4. punktu prasībām).

### **4.3. Publiska pasākuma organizētāja pienākumi**

4.3.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu.

4.3.2. Organizēt cilvēku ar īpašām vajadzīgām evakuāciju, izmantojot, invalīdu pacēlāju pie galvenās ieejas.

4.3.3. Ja pasākuma laikā ēkā nedežūrē papildus apsargi, organizēt cilvēku evakuāciju saskaņā ar 4.2.14. un 4.2.15. punktu prasībām.

4.3.4. \*Pēc iespējas, pārliecināties, vai iznomātās telpās nav palikuši cilvēki, un organizēt viņu evakuāciju.

4.3.5. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā, un ar VUGD pārstāvjiem.

### **4.4. SIA “Rīgas nami” darbinieku pienākumi**

#### **SIA “Rīgas nami” atbildīgās personas par pasākumu pienākumi:**

4.4.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā arī policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un citi avārijas dienesti, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumus.

- 4.4.2. Pārtraukt ēkā visus darbus, kuri nav saistīti ar cilvēku evakuāciju vai ugunsgrēka dzēšanu, apziņot pasākuma organizētāju.
- 4.4.3. \*Pēc iespējas, pārliecināties, vai ēkas telpās nav palikuši darbinieki, nomnieki, apmeklētāji, un organizēt viņu evakuāciju.
- 4.4.4. \*Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu), iesaistot SIA "Rīgas nami" darbiniekus, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus.
- 4.4.5. Pēc VUGD ierašanās ugunsgrēka vietā, rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem, sniegt viņam nepieciešamo informāciju.

**Dežurējošais elektriķis:**

- 4.4.6. \*Ja ir iespēja, organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neierobežo cilvēku evakuāciju, neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.
- 4.4.7. \*Organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu atvienošanu bīstamajā zonā (attiecīgajā elektrosadales skapī vai galvenajā elektrosadales telpā).

**Dežurējošais elektriķis – gaismotājs un inženieris - skaņotājs:**

- 4.4.8.\*Atslēdz tehnisko aprīkojumu (skaņu aparātūra, pults, gaismas pults, datori u.c.) un nodarbojas ar šīs tehnikas evakuāciju, ja tas netraucē cilvēku evakuāciju.

**Tehniskie speciālisti:**

- 4.4.9. \*Nodarbojas ar cilvēku evakuāciju un veic ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu).
- \* Šos pasākumus veikt tikai novērtējot savas spējas un gadījumos, ja nav draudu cilvēku veselībai un dzīvībai.

## 4.5. Publiska pasākuma apmeklētāju pienākumi

- 4.5.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme, balss izziņošanas sistēmas paziņojums, mutiski vai cita veida), ikviens personas pienākums ir, neradot paniku, evakuēties no ēkas, ievērojot sniegtos norādījumus.
- 4.5.2. Kategoriski aizliegts, cilvēku evakuācijai izmanot liftus.
- 4.5.3. Rīkoties atbilstoši apsargu, masu pasākuma organizētāja, SIA "Rīgas nami" amatpersonas vai VUGD darbinieku norādījumiem.
- 4.5.4. Neiet piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, un neļaut to darīt citiem.
- 4.5.5. Gadījumā, ja nav iespējams izķļūt no telpas:
- noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu tajā;
  - izvietoties pie logiem, pēc iespējas zemāk, nedaudz atvērt logus, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet neradītu papildu caurvēju;
  - paziņot par savu atrašanās vietu, izmantojot tālruni vai citus līdzekļus, un gaidīt palīdzību;
  - logu stiklu izsišana pieļaujama tikai ārkārtējā gadījumā.
- 4.5.6. Ēka var atgriezties tikai pēc attiecīgas VUGD darbinieka atļaujas.

Darba drošības un aizsardzības,  
ugunsdrošības speciāliste

L.Timofejeva